NOVAES ENGENHARIA

SAAE PORTO FELIZ

DIAGRAMA DE VOLUMES ACUMULADOS - TANQUE DE REGULARIZAÇÃO DOS EFLUENTES

Minutos	Filtros	Decantadores	Lq. Desag.	V acumulado	Q descarte		Saldo	V máximo
				(m³)				
0			0	0	0	0	0,0	77,8
20		32	3,73	36	15,24	15,2	20,5	
40			3,73	39	15,24	30,5	9,0	
60			3,73	43	15,24	45,7	-2,5	
80	67		3,73	114	15,24	61,0	53,0	
100			3,73	118	15,24	76,2	41,5	
120		32	3,73	153	15,24	91,4	61,9	
140			3,73	157	15,24	106,7	50,4	
160			3,73	161	15,24	121,9	38,9	
180			3,73	165	15,24	137,2	27,4	
200			3,73	168	15,24	152,4	15,9	
220		32	3,73	204	15,24	167,6	36,4	
240			3,73	208	15,24	182,9	24,9	
260			3,73	211	15,24	198,1	13,4	
280	67		3,73	282	15,24	213,4	68,9	
300			3,73	286	15,24	228,6	57,3	
320		32	3,73	322	15,24	243,8	77,8	
340			3,73	325	15,24	259,1	66,3	
360			3,73	329	15,24	274,3	54,8	
380			3,73	333	15,24	289,6	43,3	
400			3,73	337	15,24	304,8	31,8	
420		32	3,73	372	15,24	320,0	52,3	
440			3,73	376	15,24	335,3	40,8	
460			3,73	380	15,24	350,5	29,3	
480			3,73	384	15,24	365,8	17,8	
500	67		3,73	454	15,24	381,0	73,3	
520			3,73	458	15,24	396,2	61,7	
540			3,73	462	15,24	411,5	50,2	
560		32	3,73	497	15,24	426,7	70,7	
580			3,73	501	15,24	442,0	59,2	
600			3,73	505	15,24	457,2	47,7	
620			3,73	509	15,24	472,4	36,2	
640		32	3,73	544	15,24	487,7	56,7	
660			3,73	548	15,24	502,9	45,2	
680			3,73	552	15,24	518,2	33,7	
700			3,73	556	15,24	533,4	22,2	
720			3,73	559	15,24	548,6	10,6	
740	67		3,73	630	15,24	563,9	66,1	
760			3,73	634	15,24	579,1	54,6	
780		32	3,73	669	15,24	594,4	75,1	
800			3,73	673	15,24	609,6	63,6	
820			3,73	677	15,24	624,8	52,1	
840			3,73	681	15,24	640,1	40,6	
860			3,73	684	15,24	655,3	29,1	
880		32	3,73	720	15,24	670,6	49,6	
900			3,73	724	15,24	685,8	38,1	
920			3,73	728	15,24	701,0	26,5	
940			3,73	731	15,24	716,3	15,0	
960	67		3,73	802	15,24	731,5	70,5	
980			3,73	806	15,24	746,8	59,0	
1000			3,73	810	15,24	762,0	47,5	
1020		32	3,73	845	15,24	777,2	68,0	
1040			3,73	849	15,24	792,5	56,5	

NOVAES ENGENHARIA

SAAE PORTO FELIZ

DIAGRAMA DE VOLUMES ACUMULADOS - TANQUE DE REGULARIZAÇÃO DOS EFLUENTES

1060			3,73	853	15,24	807,7	45,0
1080			3,73	856	15,24	823,0	33,5
1100			3,73	860	15,24	838,2	22,0
1120			3,73	864	15,24	853,4	10,4
1140		32	3,73	900	15,24	868,7	30,9
1160			3,73	903	15,24	883,9	19,4
1180			3,73	907	15,24	899,2	7,9
1200	67		3,73	978	15,24	914,4	63,4
1220				978	15,24	929,6	48,2
1240				978	15,24	944,9	32,9
1260		32		1010	15,24	960,1	49,7
1280				1010	15,24	975,4	34,4
1300				1010	15,24	990,6	19,2
1320				1010	15,24	1005,8	4,0
TOTAL	402	384	223,8	1010	1005,84